

Протокол № 2

позачергового засідання комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Жовківської міської ради

30.04.2026 року

м. Жовква

Засідання провів заступник голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Жовківської міської ради КОЛІЄВИЧ Андрій Ігорович.

Присутні:

Колієвич А.І. – заступник голови комісії

Левицький М.Ю. - секретар комісії

Малачівська М.З. - член комісії

Грень М.Ю. - член комісії

Рачинський А.Ю. - член комісії

Клячківська О.А. - член комісії

Іващук І.П. - член комісії

Муравський І.В. - член комісії

Драган М.Б. - член комісії

Сало В.В. - член комісії

Щур Н.С. - член комісії

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан зовнішнього протипожежного водопостачання на території м. Жовква та заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Доповіли:

1. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та екології Жовківської міської ради, секретар комісії Левицький М.Ю.

Слухали:

Встановлено, що:

1. перевірено 62 вуличних пожежних гідранти;
2. виявлено несправні та непридатні до використання гідранти;
3. у порівнянні з осінньою перевіркою 2025 року стан покращився;
4. виявлено окремі недоліки, зокрема:

а) пожежний гідрант по вул. Ярослава Мудрого, 2 має пошкодження, однак придатний до використання;

б) гідранти по вул. Воїнів УПА, 33 та вул. Петлюри, 2 потребують заміни штоків.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та екології Жовківської міської ради, секретар комісії Левицького М.Ю. взяти до відома.
2. Визнати стан зовнішнього протипожежного водопостачання таким, що потребує часткового покращення.
3. Зобов'язати :

балансоутримувачів мереж та відповідальні служби:

- у найкоротший термін усунути несправності пожежних гідрантів;
- провести заміну штоків гідрантів за адресами :

вул. Воїнів УПА, 33;

вул. Петлюри, 2;

- здійснити ремонт пожежного гідранта по вул. Ярослава Мудрого, 2.

4. Забезпечити постійний контроль за технічним станом джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.
5. Про виконання заходів повідомити 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області у встановлені терміни.
6. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.

Голова комісії

Секретар комісії



Андрій КОЛІЄВИЧ

Михайло ЛЕВИЦЬКИЙ